

Bestek omschrijving

Bel-Ro-combi CLV systeem

60.34 Metalen kanalen

60.34.21-a 0. Aanleg metalen kanaal

Aanlegwijze:

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen.
- overeenkomstig NEN 2757 en voorschriften leverancier.

Verbindingswijze:

- insteekverbinding afwaterend, afdichtrubber.
- rookgas dicht.

Bevestigingswijze:

- ondersteuningsbus / console.
- vloerbeugels.

Beschermingswijze:

- sparingsbussen / isolatie tpv vloer.

1. Aluminium buis

Fabriek: Alukan

Type: Bel-Ro-combi CLV systeem

Uitvoering: concentrisch onderdruk

Materiaal:

- rookgasafvoer dikwandig aluminium 1,5mm EN AW-1050A (Al99,5).
- luchttoevoer dunwandig aluminium 0,8mm EN AW-1050A (Al99,5).

Afmeting:

- diameter iom leverancier en of ketelfabrikant.
- lengte van vloer onderste aansluiting tot vereiste uitmondinggebied.

Toebehoren:

- clv kap rond
- plakplaat
- schuifstuk
- T-stukken
- tussenstukken
- tussenstuk met reductiering
- condenspot met inspectiedeksel
- ondersteuning
- vloerbeugels

.01 Gasafvoerkanaal

Het Bel-Ro-combi CLV systeem (collectieve rookgasafvoer- / luchttoevoer van cv ketels) in de schacht tbv de woningen.